

Codering:	20201695GK				
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring				
Toepassing:	NTA 8800				
Fabrikant:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)				
Leverancier:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)				
Categorie:	PV-panelen				
Ingangsdatum verklaring:	24-04-2018 laatste toegevoegd 17-09-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier aangepast).				
Geldigheidsduur verklaring:					
Blad	1 van 5				
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]	Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800	
DMEGC	DM465G12RT-G48HBB	465	2,00	232,50	17-09-25
DMEGC	DM455G12RT-B48HBB	455	2,00	227,50	17-09-25
DMEGC	DM455G12RT-B48HBT	455	2,00	227,50	17-09-25
DMEGC	DM460G12RT-B48HBT	460	2,00	230,00	17-09-25
DMEGC	DM460G12RT-B48HBW	460	2,00	230,00	17-09-25
DMEGC	DM465G12RT-B48HBW	465	2,00	232,50	17-09-25
DMEGC	DM450M10RT-B54HBB-U	450	2,00	225,00	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-B54HBB	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-B54HBB-U	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-B54HBB-L	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-B54HBB-LU	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM450M10RT-B54HBT	450	2,00	225,00	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-B54HBT	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM450M10RT-B54HBT-U	450	2,00	225,00	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-B54HBT-U	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-G54HSW-L	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM455M10RT-G54HSW-LU	455	2,00	227,50	03-04-25
DMEGC	DM500M10RT-B60HBB	500	2,21	226,24	03-04-25
DMEGC	DM500M10RT-B60HBB-U	500	2,21	226,24	03-04-25
DMEGC	DM500M10RT-B60HBT	500	2,21	226,24	03-04-25
DMEGC	DM500M10RT-B60HBT-U	500	2,21	226,24	03-04-25
DMEGC	DM590M10T-B72HSW	590	2,58	228,68	03-04-25
DMEGC	DM435M10T-54HBW	435	1,95	223,08	20-03-25
DMEGC	DM435M10T-54HBW-V	435	1,95	223,08	20-03-25
DMEGC	DM435M10T-54HSW	435	1,95	223,08	20-03-25
DMEGC	DM435M10T-54HSW-V	435	1,95	223,08	20-03-25

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20201695GK				
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring				
Toepassing:	NTA 8800				
Fabrikant:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)				
Leverancier:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)				
Categorie:	PV-panelen				
Ingangsdatum verklaring:	24-04-2018 laatste toegevoegd 17-09-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier aangepast).				
Geldigheidsduur verklaring:					
Vervolgblad	2 van 5				
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]	Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800	
DMEGC	DM505M10RT-B60HSW	505	2,21	228,51	24-09-24
DMEGC	DM505M10RT-B60HSW-U	505	2,21	228,51	24-09-24
DMEGC	DM580M10T-B72HSW	580	2,58	224,81	24-09-24
DMEGC	DM445M10RT-B54HBB	445	2,00	222,50	14-08-24
DMEGC	DM455M10RT-B54HBW	455	2,00	227,50	27-05-24
DMEGC	DM455M10RT-B54HSW	455	2,00	227,50	27-05-24
DMEGC	DM585M10T-B72HSW	585	2,58	226,74	21-05-24
DMEGC	DM450M10RT-B54HBB-L	450	2,00	225,00	21-05-24
DMEGC	DM370M6-B60HBT	370	1,82	203,30	21-05-24
DMEGC	DM440M10RT-54HBB	440	2,00	220,00	28-03-24
DMEGC	DM450M10RT-54HBB	450	2,00	225,00	28-03-24
DMEGC	DM445M10RT-54HBW-V	445	2,00	222,50	28-03-24
DMEGC	DM445M10RT-54HSW-V	445	2,00	222,50	28-03-24
DMEGC	DM445M10RT-54HBW	445	2,00	222,50	28-03-24
DMEGC	DM445M10RT-54HSW	445	2,00	222,50	28-03-24
DMEGC	DM500M10RT-60HSW-V	500	2,21	226,24	28-03-24
DMEGC	DM500M10RT-60HSW	500	2,21	226,24	28-03-24
DMEGC	DM450M10RT-B54HBB	450	2,00	225,00	28-03-24
DMEGC	DM420M10T-B54HBT	420	1,95	215,38	03-11-23
DMEGC	DM420M10T-B54HST	420	1,95	215,38	03-11-23
DMEGC	DM430M10RT-54HBB	430	2,00	215,00	01-11-23
DMEGC	DM430M10RT-54HBB -V	430	2,00	215,00	31-10-23
DMEGC	DM435M10RT-54HSW/HBW	435	2,00	217,50	31-10-23
DMEGC	DM435M10RT-54HSW/HBW - V	435	2,00	217,50	31-10-23
DMEGC	DM370M6-B60HBB	370	1,82	203,30	10-08-23

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20201695GK				
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring				
Toepassing:	NTA 8800				
Fabrikant:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)				
Leverancier:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)				
Categorie:	PV-panelen				
Ingangsdatum verklaring:	24-04-2018 laatste toegevoegd 17-09-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier aangepast).				
Geldigheidsduur verklaring:					
Vervolgblad	3 van 5				
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]	Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800	
DMEGC	DM405M10-B54HBB	405	1,95	207,69	10-08-23
DMEGC	DM410M10-54HBB	410	1,95	210,26	23-05-23
DMEGC	DM410M10-54HBB-V	410	1,95	210,26	23-05-23
DMEGC	DM415M10-54HSW	415	1,95	212,82	23-05-23
DMEGC	DM415M10-54HSW-V	415	1,95	212,82	23-05-23
DMEGC	DM405M10-54HSW	405	1,94	208,76	16-05-23
DMEGC	DM405M10-54HBW	405	1,94	208,76	16-05-23
DMEGC	DM460M6-72HSW/-V	460	2,00	230,00	15-05-23
DMEGC	DM410M10-54HSW	410	2,00	205,00	08-05-23
DMEGC	DM410M10-54HBW	410	2,00	205,00	08-05-23
DMEGC	DM410M10-54HSW/-V	410	2,00	205,00	08-05-23
DMEGC	DM410M10-54HBW/-V	410	2,00	205,00	08-05-23
DMEGC	DM375M6-60HBB	375	1,82	206,04	24-01-23
DMEGC	DM405M10-54HBB	405	1,94	208,76	04-01-23
DMEGC	DM410M10-54HBW/-V	410	2,00	205,00	08-05-23
DMEGC	DM375M6-60HBB	375	1,82	206,04	24-01-23
DMEGC	DM405M10-54HBB	405	1,94	208,76	04-01-23

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20201695GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikant:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)					
Leverancier:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	24-04-2018 laatste toegevoegd 17-09-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier aangepast).					
Geldigheidsduur verklaring:						
Vervolgblad	4 van 5					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m ²)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
DMEGC	DM410M10-54HSW	410	1,94	210	211,34	03-06-22
DMEGC	DM455M6-72HSW	455	2,17	205	209,68	03-06-22
DMEGC	DM400M10-B54HBB	400	1,95	205	205,13	25-05-22
DMEGC	DM380M6-60HSW	380	1,82	205	208,79	25-05-22
DMEGC	DM400M10-54HBB	400	1,94	205	206,19	22-10-22
DMEGC	DM365M6-B60HBB	365	1,82	200	200,55	22-03-22
DMEGC	DM445M6-72HSW	445	2,22	200	200,45	01-09-21
DMEGC	DM450M6-72HSW	450	2,22	200	202,70	21-05-21
DMEGC	DM450M6-72HSW	450	2,17	205	207,37	21-05-21
DMEGC	DM370M6-60HBB	370	1,82	200	203,30	01-04-21
DMEGC	DM370M6-60HBB-A	370	1,82	200	203,30	01-04-21
DMEGC	DM375M6-60HSW (in 2 afmetingen verkrijgbaar) #	375	1,82	205	206,04	31-03-21
DMEGC	DM375M6-60HSW (in 2 afmetingen verkrijgbaar) #	375	1,87	200	200,53	02-12-20
DMEGC	DM375M6-60HBW (in 2 afmetingen verkrijgbaar) #	375	1,82	205	206,04	31-03-21
DMEGC	DM375M6-60HBW (in 2 afmetingen verkrijgbaar) #	375	1,87	200	200,53	02-12-20
DMEGC	DM340G1-60HSW	340	1,69	200	201,18	30-10-20
DMEGC	DM360M6-60HBB	360	1,87	190	192,51	26-08-20
DMEGC	DM325G1-60BB (voorheen DM325-M159-60BK)	325	1,69	190	192,31	24-06-20

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m² naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m² afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

Nagaan wat de afmetingen zijn die behoren bij het betreffende paneel. Indien onbekend dan laagste Wp/m² aanhouden.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20201695GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikant:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)					
Leverancier:	DMEGC Renewable Energy B.V. (voorheen vermeldt als Hengdian Group DMEGC magnetics Co.Ltd)					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	24-04-2018 laatste toegevoegd 17-09-2025, (07-04-2025 naam fabrikant en leverancier aangepast).					
Geldigheidsduur verklaring:						
Vervolgblad	5 van 5					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
DMEGC	DM330G1-60HBB (voorheen DMH330M6A-120BB)	330	1,69	195	195,27	24-06-20
DMEGC	DM370M6-60HSW	370	1,87	195	197,86	24-06-20
DMEGC	DM310M2-60BB (voorheen DM310-M156-60BK)	310	1,64	185	189,02	15-04-20
DMEGC	DM320G1-60BB (voorheen DM320-M159-60BK)	320	1,67	190	191,62	12-03-20
DMEGC	DM320G1-60BB-S (voorheen DM320-M159-60BKS)	320	1,67	190	191,62	26-02-20
DMEGC	DM320G1-60BB-S (voorheen DM320-M159-60BKS)	320	1,67	190	191,62	27-02-20
DMEGC	DM335G1-60HSW (voorheen DMH335M6A-120SW)	335	1,69	195	198,22	29-11-19
DMEGC	DMH325M6A-120BB	325	1,69	190	192,31	29-11-19
DMEGC	DMH320M6A-120BB	320	1,69	185	189,35	29-11-19
DMEGC	DM290M2-60BB (voorheen DM290-M156-60BK)	290	1,64	175	176,83	24-04-18
DMEGC	DM295M2-60BB (voorheen DM295-M156-60BK)	295	1,64	175	179,88	24-04-18
DMEGC	DM300M2-60BB (voorheen DM300-M156-60BK)	300	1,64	180	182,93	24-04-18
DMEGC	DMG295M6-60BT	295	1,66	175	177,71	24-04-18

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.